

UWAGA!
Obliczeń wielkości nastaw dla regulacji instalacji dokonano dla armatury podpięrowej: ASV-P, ASV-PV; ASV-I; ASV-M i USV-I oraz dla zaworów grzejnikowych RA-N1 zaworów regulacyjnych STAD - IMI TA i STAF - IMI TA. W przypadku zainstalowania armatury regulacyjnej innej niż przyjęta do obliczeń wymagany jest ponowny dobór nastaw regulacyjnych w oparciu o obliczenia hydrauliczne wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane.

