KORYTARZ
W-C
W-C
W-C
ø50
W istniejący
ø50 istn.
ks
POM. WODOMIERZA
KL. SCHOD.
BIURO
SALA KONF.
MAGAZYN
KUCHNIA
MAGAZYN
REKRUTACJA
W-C
montaż 0,5 m od posadzki
PROJ. RUROCIĄG OBIEGOWY ø15, RURA STAL. OCYNK.
Zc
HPnr3
HP ø25 wąż 30 m
ø50 istn. r. stalowa ocynk.
ø50 istn. r. stalowa ocynk.
ISTN. PODEJŚCIE ø25, RURA STAL. OCYNK.
PROJEKTOWANE PODEJŚCIE ø25, RURA STAL. OCYNK. układać nad sufitem podwieszanym
ø 25 istn
Zc
HP ø 25
ø 15
BIURO
P. GOSP.
MAGAZYN
Ph1
MAGAZYN
KORYTARZ
SZATNIA
MAGAZYN
WENTYLATORNIA
RECEPCJA
WIATROŁAP
KORYTARZ
PRZESTRZEŃ POD POCHYLNIA
WĘZEŁ CIEPLNY
ø32 istn.
Zc
ø15 proj. rura stal. ocynkowana układać nad sufitem podwieszanym
SZATNIA
WENTYLATORNIA
MAGAZYN
R.E.
Ph2
KL. SCHOD.
ISTN. HYDRANT ø25 WRAZ Z PODEJŚCIEM ZDEMONTOWAĆ
ø32 istn.
ø32 istn.
PROJ. RUROCIĄG OBIEGOWY ø15, RURA STAL. OCYNK.
HP ø 25
ø 25
ø 15
PROJ. RUROCIĄG OBIEGOWY ø15, RURA STAL. OCYNK. układać pod sufitem
HPnr4
HP ø25 wąż 30 m
PROJEKTOWANE PODEJŚCIE ø25, RURA STAL. OCYNK. układać pod sufitem
MAGAZYN
MAGAZYN
WC
KORYTARZ
MAGAZYN

Pracownia Projektowa Piotr Bocian
ul. Kaliskiego 28, 85-431 Bydgoszcz, tel.: +48 795450418, email: biuro.projekt@op.pl

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku dydaktycznego Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, polegająca na zmianie kategorii zagrożenia ludzi z ZL III na ZL I, na terenie nieruchomości oznaczonej nr ew. 127 w obrębie 337 położonej w Bydgoszczy przy ul. Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7

PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ
rzut parteru

dz. nr 127,
obręb 337,
ul. Kaliskiego 7,
85-796 Bydgoszcz

Inwestor: Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

branża	wod-kan
data	26.04.2018
skala	1:100
nr rys.	S- 03

projektant: Janusz Kępiński
upr. GKMJ-427/2010/Gd/t
spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

sprawdzający: inż. Leszek Maczyński
upr. ABiTI-6713+15/2000
spec. instalacyjna